

NOUVEAU ELEVETOR TANK Article de spécification

Construction d'une réservoir de rétention de hauteur totale ____cm par la fourniture et l'installation de coffrages permanents en polypropylène régénéré, type NOUVEAU ELEVETOR TANK par Geoplast S. p. A., convenant à la réalisation rapide, à sec, d'un fond de coffrage autoportant au-dessus duquel sera réalisée une coulée de béton de classe C20/25 minimum, avec remplissage affleurant du coffrage et formation d'une dalle plane sur les extrados d'épaisseur ____cm, renforcée de barres pour béton armé ou d'un maillage électrosoudés diamètre ____mm pas ____ x ____cm. E' ammesso l'utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato, con o senza armatura in acciaio. Le béton fibré avec ou sans armature métallique est autorisé. Les extrados de la dalle doivent être nivelés et retirés ou suspendus.

Le système NOUVEAU ELEVETOR TANK se composera de grilles de base 58x58cm avec 4 bras, tuyaux en PVC de hauteur variable et diamètre 125 mm, coffrages à faible hauteur de dôme 15 cm, dimensions en plan 58x58 cm, équipés de 4 plans de référence ou plus pour la coulée et le positionnement correct de la maille électrosoudée, afin d'éviter toute dépression à proximité des pieds supports de la maille.

Les éléments de construction reliés les uns aux autres pourront recevoir les piliers en béton coulés et les piliers de coffrage à matrice carrée dans les deux directions de 58 x 58 cm. Le vide résultant sera utilisé pour le remplissage, l'élévation, le passage des systèmes en général et/ou la ventilation de la cavité.

Les éléments NOUVEAU ELEVETOR TANK doivent satisfaire les exigences suivantes:

1. Résistance à la compression de 9.000 daN, obtenue avec un coussin de pression cylindrique (diamètre 250mm), sur le système Nouveau Elevetor de 72,5 cm de hauteur, y compris une hotte en béton de 5cm.
2. Être produits par une entreprise certifiée selon la norme ISO 9001

Le prix comprend:

- a) Fourniture et pose de béton maigre d'épaisseur suivant projet
- b) À la discrétion du D.L., avant d'installer le réservoir de rétention, des trous et/ou des traces peuvent être formés pour le passage des conduits et des tuyauteries des systèmes sanitaires, électriques, téléphoniques et autres systèmes hydrothermiques.
- c) Le dallage sera ventilé par la formation de trous d'un diamètre de 80/120 mm, sur le périmètre en maçonnerie à raison d'environ un tous les 3,50/4,00 m, avec tout tuyau de raccordement en PVC et avec des grilles extérieures en acier inoxydable équipées d'un treillis plastique résistant aux insectes. Pour une bonne ventilation, les trous d'aération doivent de préférence être situés à une élévation plus élevée au sud du bâtiment (côté le plus chaud) qu'au nord (côté le plus froid). S'il y a des portions de cavité sous le plancher à l'intérieur des poutres de fondation, celles-ci doivent être reliées aux parties extérieures ou périmétriques.
- d) Fourniture et installation du système NOUVEAU ELEVETOR TANK®, composé de coffrages permanents en propylène régénéré, de tubes en PVC de 125 mm de diamètre, de pieds modulaires et de lattes latérales.
- e) Fourniture et mise en place de l'armature de cloisonnement (réseau électrosoudée) nécessaire pour supporter les contraintes de fonctionnement et tout renfort supplémentaire des piliers.
- f) Coulée de remplissage du capot en béton superposé avec résistance, consistance et classe d'épaisseur selon le projet coulé en place avec ou sans l'utilisation de pompes.
- g) Vibration de la coulée.
- h) Tous les frais, y compris pour le travail temporaire, les rebuts, les coupes et tous les autres frais nécessaires pour fournir le travail en parfait état.

Le coffrage périphérique est exclu.